



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel.: 52-357-46-57

Sekretariat: 52-357-44-35

PGKIM Sp. z o.o.
JANIKOWO 52-357-04-03

fax: 52-357-47-10

52-357-44-47

www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Wpł.
dnia 2020 -04- 2 4

L.dz. 591/04/2020

Znak sprawy: N.HK-5210-51/20

Inowrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 03 marca 2020 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wierzejewice, gm. Janikowo z punktów poboru:

- Wodociąg Wierzejewice, SUW Wierzejewice, studnia nr 1
- Wodociąg Wierzejewice, SUW Wierzejewice, studnia nr 2
- Wodociąg Wierzejewice, SUW Wierzejewice, studnia nr 4,
- Wodociąg Wierzejewice, sieć, Janikowo, ZEC, ul. Przemysłowa 7, hala wymienników, kran
- Wodociąg Wierzejewice, sieć, Kołodziejewo, Szkoła Podstawowa, pomieszczenie socjalne, kran w piwnicy,
- Wodociąg Wierzejewice, sieć, Ludzisko, DPS, kran w piwnicy na wejściu przyłącza
- Wodociąg Wierzejewice, SUW Wierzejewice, kran na hali, woda podawana do sieci

przeprowadzonych przez:

- Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 313/2020, 314/2020, 315/2020, 316/2020, 317/2020, 318/2020 z dnia 10 marca 2020 r., oraz nr 463/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

- Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu, ul. Kopernika 9, 87/100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badania próbki nr 372/S/HK/2020, 373/S/HK/2020, 374/S/HK/2020, 375/S/HK/2020, 376/S/HK/2020, 377/S/HK/2020, 371/S/HK/2020 z dnia 06 marca 2020 r.,

- Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, zawartych w raporcie z badań nr 8962/LB/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

STWIERDZA
przydatność wody do spożycia
z wodociągu Wierzejewice, gm. Janikowo
administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o
ul. Kasprowicza 57
88-160 Janikowo

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 659/20, 660/20, 661/20, 655/20 - w badanym zakresie fizykochemicznym; numery próbek: 375/S/HK/2020, 376/S/HK/2020, 377/S/HK/2020, 371/S/HK/2020 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tab. 1 i tab. 2, 1D tab.1 i tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (studnia nr 1, studnia nr 2, studnia nr 3) wykazuje przekroczenia w zakresie wartości parametrów mętności, manganu i żelaza, ale po uzdatnieniu osiąga jakość zgodną z obowiązującym prawem.

Woda surowa osiąga następujące wartości parametrów mikrobiologicznych:

- SUW Wierzejewice, studnia nr 1 (numer próbki: 372/S/HK/2020)
 - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – nie wykryto
 - liczba bakterii z grupy coli – 0 jtk/100ml
 - liczba Escherichia coli – 0 jtk/100m
 - liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml

- SUW Wierzejewice, studnia nr 2 (numer próbki: 373/S/HK/2020)
 - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – nie wykryto
 - liczba bakterii z grupy coli – 0 jtk/100ml
 - liczba Escherichia coli – 0 jtk/100m
 - liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml

- SUW Wierzejewice, studnia nr 4 (numer próbki: 374/S/HK/2020)
 - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – nie wykryto
 - liczba bakterii z grupy coli – 0 jtk/100ml
 - liczba Escherichia coli – 0 jtk/100m
 - liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Wierzejewice, gm. Janikowo o wydajności rzeczywistej 1405 m³/dobę i około 13300 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

3
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W DĄBROWIE
mgr inż. Katarzyna Krzywińska-Żeromska

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kasprowicza 57,
88-160 Janikowo.

Do wiadomości:

1.A/a.