




**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**



Znak sprawy: NHŚ.9051.24.2022

Inowrocław, dnia 7 kwietnia 2022r.  
Egz. nr 1

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 15 marca 2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Wierzejewice, gm. Janikowo z punktów:

- Wodociąg Wierzejewice, woda surowa, studnia – kran na hali,
- Wodociąg Wierzejewice, Balice – źródło uliczny,
- Wodociąg Wierzejewice, ZEC, hala wymienników – kran na instalacji,
- Wodociąg Wierzejewice, Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie, kran w pomieszczeniu socjalnym,

przeprowadzonych przez:

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, 87-100 Toruń zawartych w sprawozdaniach z badań o numerach 469/2022, 470/2022, 471/2022 i 472/2022 z dnia 23 marca 2022 r.
- Laboratorium Ochrony Środowiska prowadzone przez Firmę Usługowo-Handlowo-Produkcyjną BEST Teresa Orłowska, ul. Polna 105, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań wody o numerach: 00267/22, 00268/22, 00269/22 i 00270/22, z dnia 18 marca 2022 r.,

**STWIERDZA  
przydatność wody do spożycia  
z wodociągu Wierzejewice, gm. Janikowo**

administrowanego przez  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie  
ul. Kasprowicza 57  
88-160 Janikowo

## Uzasadnienie

Jakość wody (numery próbek: 745/22, 746/22 i 747/22 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 A tab. 1 i Załączniku nr 1 C tab. 1 i tab. 2, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (kod próbki 744/22) charakteryzuje się mętnością i barwą o wartościach wyższych niż zalecana w przepisach prawnych oraz zbyt wysoką zawartością żelaza i manganu, ale po uzdatnieniu osiąga jakość zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (kod próbki: 744/22) osiąga następujące wartości parametrów mikrobiologicznych:

- Bakterie grupy coli: 0 jtk/100ml,
- Escherichia coli: 0 jtk/100ml,
- Enterokoki kałowe: 0 jtk/100ml,
- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C: 16 jtk/1ml.

W ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Wierzejewice, gm. Janikowo o wydajności rzeczywistej 1405 m<sup>3</sup>/dobę i około 13300 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Inowrocławiu  
*Mirosława Kłuska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru  
Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie, ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo – egz. nr 1,
2. a/a – egz. nr 2.